



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București,
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
SUCURSALA SALINA OCNA DEJ
România, Str. Salinei nr. 6, Dej, Jud. Cluj, cod poștal 405200, CIF R01590430
Tel 0264213206/07 Fax 0264223341, Tel 0372 777560, Vânzări 0264214689 Fax 0264223089
R055 BTRL RONCRT 0212139801 Banca Transilvania Dej, R016 TREZ 2165 069X XX01 4753 Trezoreria
Cluj, R003 RZBR 0000 0600 0557 4541 Banca Raiffeisen Dej
www.salinaocnadej.ro salina@salinaocnadej.ro



Nr. 502 data 27.01.2025

Către: Toți operatorii economici invitați și la procedura de licitație : Proiectare și execuție instalație de racordare 20 KV aferentă combinei de minerit continuu

Clarificări nr.2

Referitor la solicitarea de clarificari transmisă de unul dintre operatorii economici invitați la procedura de achiziție de lucrări ” Proiectare și execuție instalație de racordare 20 KV aferentă combinei de minerit continuu”.

Întrebare nr.1 :

În avizul tehnic de racordare pus la dispoziție la partea de tarif de racordare avem următoarea mențiune:

- În celula J2 (“Cuplă-măsură”) din PTA_b 20/6 kV 1600 kVA Puț Aeraj Salină proiectat aparținând SNS S.A. – Sucursala Salina Ocna Dej, se vor monta 3xTC 2x50//5/5 A (cls. 0,2s), raport de transformare ales 50/5A, 3xTT 20/√3 // 0,1/√3 // 0,1/3 kV (cls. 0,2) și contor electronic trifazat de energie electrică In=5A, cu curbă de sarcină și telecitire; se va monta și un analizor de calitate a energiei electrice;

Având în vedere ca postul de transformare PTA_b 20/6 kV 1600 kVA Puț Aeraj Salină nu îl va monta câștigătorul licitației și de obicei acesta vine dotat cu toate echipamentele menționate mai sus, dar ca și măsura - acestea intra în partea de tarif de racordare, va rugăm să ne comunicați dacă trebuie oferite ca și valori următoarele:

- Reductorii de curent 3xTC 2x50//5/5 A (cls. 0,2s)
- Reductorii de tensiune 3xTT 20/√3 // 0,1/√3 // 0,1/3 kV
- Contor electronic trifazat
- Analizor de rețea

Răspuns nr.1 :

Oferta trebuie să conțină toate echipamentele la care faceți referire, precum și montarea lor. Respectiv:

- Reductorii de curent - 3xTC 2x50//5/5 A (cls. 0,2s)
- Reductorii de tensiune 3xTT 20/√3 // 0,1/√3 // 0,1/3 kV
- Contor electronic trifazat
- Analizor de rețea

Director
Alin SĂLĂTIOAN

Director Investiții
Francisc TORPENYI

Șef Serviciu Achiziții
Adrian ALEXANDRU